水質検査結果書

No.B-2016-01013

平成　28年 12月 27日

厚生労働大臣登録　水質検査機関(第78号)
建築物飲料水水質検査(愛知県56号水第5号)
水道GLP認定(JWWA-GLP010)

株式会社 東海分析化学研究所

本　店　愛知県豊川市御津町赤根下川50番地
蒲郡研究所　愛知県蒲郡市三谷町竹沢25-1
電話:0533-65-3571(〒443-0021)

有限会社サン・ユニオン　様
愛知県岡崎市蓬莱町2-12

平成　28 年　12 月　22 日 付け検査依頼のありました検水について、厚生労働省告示第261号（平成15年7月）に定める方法により検査を実施した結果は、下記のとおりです。

検水種別	除菌水			採水者	佐藤　純司(有限会社サン・ユニオン)
採取年月日時分	平成　28 年　12 月　22 日（木）　08 時　00 分				
天候・気温	曇　・　11.0℃	水温	10.0℃		
採水場所	岡崎市東公園内池				
採水位置	—				
参考となる事項	№3				

項目	結果	項目	結果	項目	結果
一般細菌	0個/mL	亜硝酸態窒素	0.004mg/L未満		
大腸菌	検出されない	以下余白			
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.3mg/L				
塩化物イオン	11.1mg/L				
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	9.0mg/L　*				
pH値	7.3(17.3℃)				
味	異常でない				
臭気	微藻臭　*				
色度	4.1度				
濁度	0.4度				

項目	結果	項目	結果	項目	結果

備考	上記検査項目を実施した結果は「*」について厚生労働省令に定める水質基準に適合しない。